



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. (816-2)66-26-10,
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: _novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173007, Великий Новгород, ул. Псковская, стр.171, к.3, тел. (816-2) 77-55-48, e-mail: lic@ugps.natm.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Маловишерскому и Окуловскому районам

174352, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная, д.2 тел. (816-57) 23-680

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 79

г. Окуловка, ул. Центральная, 2
(место составления акта)

11 час. 30 мин
(время)

27 декабря 2019 г.
(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 24 декабря 2019 года № 79

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания дома культуры по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п. Кулотино, пр-т Советский, д.2.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры» (МБУК «Кулотинский ГДК»), юридический адрес: 174335, Новгородская область, Окуловский район, п. Кулотино, пр-т Советский, д.2; ИНН 5311003300.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

С 16 час. 00 мин. «26» декабря 2019 г. до 11 час. 30 мин. «27» декабря 2019 г.

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен(ы):

Щербакова Галина Виленовна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«16» часов «00» минут «26» декабря 2019 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Крюков Михаил Владимирович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области – заместитель главного государственного инспектора Маловишерского и Окуловского районов по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: без привлечения

8х08 + 06.05 28.01.2020г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Щербакова Галина Виленовна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МБУК «Кулотинский ГДК» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п. Кулотино, пр-т Советский, д.2

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: расчет пожарного риска не производился

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены (не требуется)

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено (не является)

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]
(подпись проверяющего)

[подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: исследования и экспертизы не проводились.
4. Фототаблица на ___ л. в 1 экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Крюков Михаил Владимирович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области – заместитель главного государственного инспектора Маловишерского и Окуловского районов по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 27 ” декабря 20 19 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Щербакова Галина Виленовна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” декабря 20 19 г.



Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)